MTmaxPower-SUARL
MAINTENANCE — GROUPES ÉLECTROGÈNES
Nouakchott, Mauritanie · NIF 01677947 · +222 26 48 23 07 · manager@mtmaxpower.com

FICHE D'ENTRETIEN

MTM-RAP-2026-00004
Intervention du 13/11/2026
Approuvée le 15/11/2026 par la direction

IDENTIFICATION DU GROUPE

RAPPORT **MTM-RAP-2026-00004**	MARQUE / MODÈLE **MTmaxPower Baudouin 88 kVA**	PUISSANCE **88 kVA / 70 kW**
MOTEUR **Baudouin 4M10G88**	ALTERNATEUR **Leroy-Somer TAL-A44-C**	ANNÉE **2025**
WILAYA **Dakhlet Nouadhibou**	MOUGHATAA **Chami**	SECTEUR **Mine — projet aurifère**
INSTALLATION **10/08/2026**	MISE EN SERVICE **19/08/2026**	CLIENT **Client minier (Chami)**

1 334 h
compteur à l'intervention

1 550 h
prochain entretien

6
entretiens réalisés depuis la mise en service

13/11/2026
date d'intervention

Heures de marche depuis la mise en service — 1 334 / 1 550 h avant le prochain entretien

PROGRAMME D'ENTRETIEN (PAR HEURES DE FONCTIONNEMENT)

#	SEUIL	STATUT	DATE RÉALISÉE	HEURES RÉALISÉES	TECHNICIEN
1	**50 h**	Réalisé	23/08/2026	50 h	Local
2	**300 h**	Réalisé	09/09/2026	313 h	Local
3	**550 h**	Réalisé	22/09/2026	553 h	Local
4	**800 h**	Réalisé	09/10/2026	793 h	Local
5	**1 050 h**	Réalisé	23/10/2026	1 051 h	Local
6	**1 300 h**	Réalisé	13/11/2026	1 334 h	Local
7	**1 550 h**	Prochain	—	—	—
8	**1 800 h**	À venir	—	—	—
9	**2 050 h**	À venir	—	—	—

OPÉRATIONS RÉALISÉES LE 13/11/2026

- [x] Vidange huile moteur
- [x] Remplacement filtre à huile
- [x] Remplacement filtre à air
- [x] Remplacement filtre à carburant
- [ ] Contrôle / tension des courroies
- [ ] Contrôle liquide de refroidissement
- [ ] Contrôle et charge batterie
- [ ] Contrôle niveau électrolyte
- [ ] Contrôle fuites (huile / carburant / liquide)
- [ ] Contrôle connexions électriques
- [ ] Nettoyage général du groupe
- [ ] Contrôle système d'échappement
- [ ] Essai démarrage et arrêt à vide
- [ ] Contrôle alarmes et protections

HISTORIQUE DES ENTRETIENS

DATE	HEURES	TYPE	TECHNICIEN	TRAVAUX RÉALISÉS
13/11/2026	1 334 h	250 h	Local	Changement des filtres à gasoil, à huile et à air ; vidange huile 15W-40.
23/10/2026	1 051 h	250 h	Local	Changement des filtres à air, à huile et à gasoil ; huile 15W-40.
09/10/2026	793 h	250 h	Local	—
22/09/2026	553 h	250 h	Local	Vidange de l'huile moteur et remplacement des filtres à gasoil, à huile et à air.
09/09/2026	313 h	250 h	Local	Changement des filtres à air, à huile et à gasoil ; changement d'huile 15W-40.
23/08/2026	50 h	250 h	Local	Entretien de rodage : changement de tous les filtres (air et huile inclus), huile 15W-40.

OBSERVATIONS

● **État du groupe après intervention : en service — fonctionnement normal**

SIGNATURES ET VALIDATION

TECHNICIEN

Local

DATE D'INTERVENTION : 13/11/2026

LE CLIENT

Client minier (Chami)

VALIDATION MTMAXPOWER-SUARL

Maaouya TAYA
C.E.O — MTmaxPower

APPROUVÉ LE 15/11/2026 À 19:00

Maintenance préventive MTmaxPower
Entretiens planifiés toutes les 250 h de marche, rapport professionnel à chaque intervention, garantie 12 mois ou 1 000 h. Contact : +222 26 48 23 07 · WhatsApp +222 48 87 96 02 · manager@mtmaxpower.com

Fiche générée par MTMAXPOWER MAINTENANCE, rapport établi et approuvé le 15/11/2026 à 19:00. Version publiée : coordonnées du client, code interne et numéro de série masqués.