MTmaxPower-SUARL
MAINTENANCE — GROUPES ÉLECTROGÈNES
Nouakchott, Mauritanie · NIF 01677947 · +222 26 48 23 07 · manager@mtmaxpower.com

FICHE D'ENTRETIEN

MTM-RAP-2026-00005
Intervention du 12/11/2026
Approuvée le 15/11/2026 par la direction

IDENTIFICATION DU GROUPE

RAPPORT **MTM-RAP-2026-00005**	MARQUE / MODÈLE **MTmaxPower Baudouin 35 kVA**	PUISSANCE **35 kVA / 28 kW**
MOTEUR **Baudouin 4M06G35**	ALTERNATEUR **Leroy-Somer TAL-A42-E**	ANNÉE **2026**
WILAYA **Dakhlet Nouadhibou**	MOUGHATAA **Chami**	SECTEUR **Mine — projet aurifère**
INSTALLATION **10/10/2026**	MISE EN SERVICE **09/10/2026**	CLIENT **Client minier (Chami)**

578 h
compteur à l'intervention

828 h
prochain entretien

3
entretiens réalisés depuis la mise en service

12/11/2026
date d'intervention

Heures de marche depuis la mise en service — 578 / 828 h avant le prochain entretien

PROGRAMME D'ENTRETIEN (PAR HEURES DE FONCTIONNEMENT)

#	SEUIL	STATUT	DATE RÉALISÉE	HEURES RÉALISÉES	TECHNICIEN
1	**50 h**	Réalisé	13/10/2026	60 h	Local
2	**300 h**	Réalisé	26/10/2026	313 h	Local
3	**550 h**	Réalisé	12/11/2026	578 h	Local
4	**800 h**	Prochain	—	—	—
5	**1 050 h**	À venir	—	—	—
6	**1 300 h**	À venir	—	—	—

OPÉRATIONS RÉALISÉES LE 12/11/2026

- [x] Vidange huile moteur
- [x] Remplacement filtre à huile
- [x] Remplacement filtre à air
- [x] Remplacement filtre à carburant
- [ ] Contrôle / tension des courroies
- [ ] Contrôle liquide de refroidissement
- [ ] Contrôle et charge batterie
- [ ] Contrôle niveau électrolyte
- [ ] Contrôle fuites (huile / carburant / liquide)
- [ ] Contrôle connexions électriques
- [ ] Nettoyage général du groupe
- [ ] Contrôle système d'échappement
- [ ] Essai démarrage et arrêt à vide
- [ ] Contrôle alarmes et protections

HISTORIQUE DES ENTRETIENS

DATE	HEURES	TYPE	TECHNICIEN	TRAVAUX RÉALISÉS
12/11/2026	578 h	250 h	Local	Remplacement des filtres à huile, à gasoil et à air ; vidange de l'huile moteur 15W-40.
26/10/2026	313 h	250 h	Local	—
13/10/2026	60 h	250 h	Local	Entretien de rodage : vidange huile 15W-40, changement des filtres à gasoil, à huile et à air.

OBSERVATIONS

● **État du groupe après intervention : en service — fonctionnement normal**

SIGNATURES ET VALIDATION

TECHNICIEN

Local

DATE D'INTERVENTION : 12/11/2026

LE CLIENT

Client minier (Chami)

VALIDATION MTMAXPOWER-SUARL

Maaouya TAYA
C.E.O — MTmaxPower

APPROUVÉ LE 15/11/2026 À 19:03

Maintenance préventive MTmaxPower
Entretiens planifiés toutes les 250 h de marche, rapport professionnel à chaque intervention, garantie 12 mois ou 1 000 h. Contact : +222 26 48 23 07 · WhatsApp +222 48 87 96 02 · manager@mtmaxpower.com

Fiche générée par MTMAXPOWER MAINTENANCE, rapport établi et approuvé le 15/11/2026 à 19:03. Version publiée : coordonnées du client, code interne et numéro de série masqués.